

令和3年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理記録簿

公表期限: 令和7年4月30日まで

施設名	下釜最終処分場
住所	西村山郡河北町谷地字下釜二2693

1 埋め立てた一般廃棄物の月ごとの種類及び数量

埋め立て物	重 量 (t)												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却残渣 (焼却施設から排出される主灰)	440.89	306.48	276.63	344.38	252.53	325.21	264.69	324.49	284.43	311.32	202.62	327.84	3,661.51
飛灰固化物 (焼却施設から出る飛灰を薬剤処理したもの)	79.57	64.84	65.77	63.27	78.31	49.99	64.86	80.28	69.74	62.83	46.49	66.33	792.28
資源不燃物 (リサイクルセンターから排出される残渣物)	22.10	21.83	14.46	14.60	20.53	14.75	14.71	11.75	18.84	18.26	8.83	23.57	204.23
粗大不燃物 (粗大施設から排出される残渣物)	74.71	54.83	41.56	38.23	32.30	19.18	10.36	16.01	13.81	4.23	3.18	9.23	317.63
合 計	617.27	447.98	398.42	460.48	383.67	409.13	354.62	432.53	386.82	396.64	261.12	426.97	4,975.65

2 残余容量

測定年月日	令和4年3月31日
残余容量	60,029 m ³

3 水質測定検査結果

採取月日		4月13日	5月11日	6月15日	7月13日	8月17日	9月15日	10月12日	11月16日	12月14日	1月18日	2月15日	3月16日
測定結果が得られた月日		4月19日	5月17日	6月17日	7月19日	8月23日	9月21日	10月18日	11月22日	12月20日	1月24日	2月21日	3月22日
地下水 A	水素イオン濃度	6.5	6.3	6.5	6.3	6.1	6.4	6.2	6.1	6.2	6.0	6.2	6.4
	浮遊物質(SS) (mg/L)	14.0	10.0	3.7	19.2	62.0	6.7	48.2	6.2	22.3	8.3	1.9	13.8
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.2	0.7	0.7	0.2	0.3	0.4	0.8	1.1	0.3	0.6	0.6	0.5
	塩化物イオン (mg/L)	14.0	14.0	11.9	10.8	14.7	11.9	12.1	12.0	11.1	12.1	12.0	22.1
	電気伝導率 (mS/m)	22.9	22.6	18.3	19.9	17.9	9.0	15.8	17.7	18.6	10.3	22.3	28.9
地下水 B	水素イオン濃度	6.4	6.8	6.5	6.6	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5	6.2	6.2	6.8
	浮遊物質(SS) (mg/L)	0.8	0.2	0.4	1.0	0.8	0.1	1.0	0.7	1.1	0.4	0.4	0.1
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.1	0.8	0.1	0.4	0.6	0.8	0.4	1.7	0.4	0.3	0.0	0.4
	塩化物イオン (mg/L)	11.0	11.0	10.9	11.8	11.8	11.9	12.1	11.0	12.1	12.1	11.0	13.0
	電気伝導率 (mS/m)	18.4	18.7	18.3	18.4	17.8	17.5	16.7	17.6	15.8	17.2	24.9	20.5
水質悪化の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
有の場合に措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※放流水については、平成24年1月17日以降は下水道投入となったため、以後放流水はありません(維持管理の対象外です)。

4 定期的な点検の状況

施設	点検月日	4月27日	5月25日	6月29日	7月27日	8月31日	9月29日	10月26日	11月30日	12月28日	1月25日	2月28日	3月29日
		堰堤 (よう壁等)	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	有の場合に措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
しゃ水工 (遮水等)	点検月日	4月27日	5月25日	6月29日	7月27日	8月31日	9月29日	10月26日	11月30日	12月28日	1月25日	2月28日	3月29日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	有の場合に措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整池	点検月日	4月27日	5月25日	6月29日	7月27日	8月31日	9月29日	10月26日	11月30日	12月28日	1月25日	2月28日	3月29日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	有の場合に措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水処理施設 (処理設備等)	点検月日	4月27日	5月25日	6月29日	7月27日	8月31日	9月29日	10月26日	11月30日	12月28日	1月25日	2月28日	3月29日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	有の場合に措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—