

排ガス・水質分析

(2) ばい煙濃度測定結果

		ばいじん濃度酸素12%換算値 (g/m <sup>3</sup> N)			硫黄酸化物濃度 (m <sup>3</sup> N/h)			窒素酸化物濃度酸素12%換算値 (vol ppm)			塩化水素濃度酸素12%換算値 (mg/m <sup>3</sup> N)			
		1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
令和5年度	令和5年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	110	130	90	38	50	19
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和5年6月	測定結果	0.0013	0.0019	0.0003	0.23	0.15	0.16	190	170	140	190	70	77
		排出基準	0.15	0.15	0.15	110	100	100	250	250	250	700	700	700
	令和5年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	100	100	65	160	110	79
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和5年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	160	150	190	81	53	82
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和5年12月	測定結果	0.0002	0.0030	0.0020	0.19	0.11	0.13	120	97	130	75	18	53
		排出基準	0.15	0.15	0.15	100	100	110	250	250	250	700	700	700
	令和6年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	140	150	190	87	29	120
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700