

令和6年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理記録簿

公表期限: 令和10年4月30日まで

施設名	下釜最終処分場
住 所	西村山郡河北町谷地字下釜二2693

1 埋め立てた一般廃棄物の月ごとの種類及び数量

埋め立て物	重 量 (t)												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却残渣 (焼却施設から排出される主灰)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
飛灰固化物 (焼却施設から出る飛灰を薬剤処理したもの)	63.03	76.50	61.37	68.74	63.22	66.01	70.27	67.00	66.33	59.16	51.34	52.28	765.25
資源不燃物 (リサイクルセンターから排出される残渣物)	10.06	11.29	13.71	12.59	15.37	13.18	10.18	11.09	16.66	13.82	10.20	14.52	152.67
粗大不燃物 (粗大施設から排出される残渣物)	12.53	11.74	10.81	9.59	9.44	20.34	21.40	13.07	10.80	5.63	7.08	17.89	150.32
合 計	85.62	99.53	85.89	90.92	88.03	99.53	101.85	91.16	93.79	78.61	68.62	84.69	1,068.24

※焼却残渣は 令和5年8月より民間処分場に処分を委託しています。

2 残余容量

測定年月日	令和7年3月31日
残余容量	53,193 m ³

3 水質測定検査結果

採 取 月 日		4月16日	5月21日	6月11日	7月23日	8月20日	9月18日	10月22日	11月19日	12月17日	1月21日	2月12日	3月11日
測定結果が得られた月日		4月22日	5月27日	6月17日	7月29日	8月26日	9月24日	10月28日	11月25日	12月23日	1月27日	2月18日	3月17日
地 下 水 A	水素イオン濃度	6.6	6.6	6.4	6.1	6.3	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3
	浮遊物質(SS) (mg/L)	35.2	5.7	5.7	3.3	1.7	2.3	3.4	5.6	3.6	2.1	2.6	2.6
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.2
	塩化物イオン (mg/L)	9.7	8.8	10.4	15.6	18.0	12.0	10.1	14.0	15.7	11.4	13.3	14.2
	電気伝導率 (mS/m)	25.0	21.0	20.4	24.9	25.6	22.3	23.2	22.6	25.5	25.4	23.3	24.8
地 下 水 B	水素イオン濃度	7.2	6.9	6.7	6.3	6.7	6.3	6.3	6.8	6.9	6.7	6.7	6.9
	浮遊物質(SS) (mg/L)	0.1	0.0	0.2	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
	生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.3	0.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.6	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2
	塩化物イオン (mg/L)	8.7	7.8	10.4	12.7	14.0	12.0	9.1	11.0	11.5	9.3	12.3	10.2
	電気伝導率 (mS/m)	20.5	23.2	22.3	21.8	22.5	21.0	21.1	22.0	23.2	29.2	21.2	19.0
水質悪化の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
有の場合に措置を講じた年月日		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
措置の内容		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※放流水については、平成24年1月17日以降は下水道投入となったため、以後放流水はありません(維持管理の対象外です)。

4 定期的な点検の状況

堰 堤 (よう壁等)	点検月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
しゃ水工 (遮水等)	点検月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
調整池	点検月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浸出水処理施設 (処理設備等)	点検月日	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月30日	10月31日	11月29日	12月27日	1月31日	2月28日	3月31日
	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-