

排ガス・水質分析

2. ばい煙濃度測定結果〔令和6年度〕

測定項目 測定年月		ばいじん濃度 酸素12%換算値(g/m³N)			硫黄酸化物濃度(m³N/h)			窒素酸化物濃度 酸素12%換算値(vol ppm)			塩化水素濃度 酸素12%換算値(mg/m³N)		
		1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
令和6年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	100	110	76	60	100	95
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
令和6年6月	測定結果	0.0004	0.0028	0.0010	0.14	0.13	0.27	160	150	170	62	130	170
	排出基準	0.15	0.15	0.15	110	100	110	250	250	250	700	700	700
令和6年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	87	95	93	53	62	55
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
令和6年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	190	180	160	120	77	56
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
令和6年12月	測定結果	0.0007	0.0012	0.0007	0.24	0.12	0.18	88	97	110	65	71	31
	排出基準	0.15	0.15	0.15	99	100	100	250	250	250	700	700	700
令和7年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	140	190	140	74	71	120
	排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700