

2. ばい煙濃度測定結果〔過去3年間〕

			ばいじん濃度 酸素12%換算値(g/㎥N)			硫黄酸化物濃度(㎍N/h)			窒素酸化物濃度 酸素12%換算値(vol.ppm)			塩化水素濃度 酸素12%換算値(mg/㎥N)		
			1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
令和5年度	令和5年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	110	130	90	38	50	19
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和5年6月	測定結果	0.0013	0.0019	0.0003	0.23	0.15	0.16	190	170	140	190	70	77
		排出基準	0.15	0.15	0.15	110	100	100	250	250	250	700	700	700
	令和5年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	100	100	65	160	110	79
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和5年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	160	150	190	81	53	82
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和5年12月	測定結果	0.0002	0.0030	0.0020	0.19	0.11	0.13	120	97	130	75	18	53
		排出基準	0.15	0.15	0.15	100	100	110	250	250	250	700	700	700
	令和6年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	140	150	190	87	29	120
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
令和6年度	令和6年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	100	110	76	60	100	95
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和6年6月	測定結果	0.0004	0.0028	0.0010	0.14	0.13	0.27	160	150	170	62	130	170
		排出基準	0.15	0.15	0.15	110	100	110	250	250	250	700	700	700
	令和6年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	87	95	93	53	62	55
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和6年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	190	180	160	120	77	56
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和6年12月	測定結果	0.0007	0.0012	0.0007	0.24	0.12	0.18	88	97	110	65	71	31
		排出基準	0.15	0.15	0.15	99	100	100	250	250	250	700	700	700
	令和7年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	140	190	140	74	71	120
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
令和7年度	令和7年4月	測定結果	—	—	—	—	—	—	98	120	110	56	43	87
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和7年6月	測定結果	0.0023	0.0019	0.0008	0.28	0.5	0.06	140	140	170	73	250	33
		排出基準	0.15	0.15	0.15	110	110	100	250	250	250	700	700	700
	令和7年8月	測定結果	—	—	—	—	—	—	89	100	120	53	69	77
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和7年10月	測定結果	—	—	—	—	—	—	150	160	110	71	69	34
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700
	令和7年12月	測定結果	<0.0001	0.0005	<0.0001	0.14	0.18	0.20	40	120	50	25	13	11
		排出基準	0.15	0.15	0.15	110	100	110	250	250	250	700	700	700
	令和8年2月	測定結果	—	—	—	—	—	—	140	130	140	31	100	80
		排出基準	—	—	—	—	—	—	250	250	250	700	700	700