

令和8年度 一般廃棄物最終処分場 維持管理記録簿

公表期限:令和12年4月30日まで

施設名	下釜最終処分場
住所	西村山郡河北町谷地字下釜二2693

1 埋め立てた一般廃棄物の月ごとの種類及び数量

埋め立て物	重量 (t)												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
焼却残渣 (焼却施設から排出される主灰)	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00
飛灰固化物 (焼却施設から出る飛灰を薬剤処理したもの)	61.44	57.86	52.10	71.17									242.57
資源不燃物 (リサイクルセンターから排出される残渣物)	11.11	10.70	10.92	12.11									44.84
粗大不燃物 (粗大施設から排出される残渣物)	29.20	26.44	27.80	19.93									103.37
合計	101.75	95.00	90.82	103.21									390.78

※焼却残渣は 令和5年8月より民間処分場に処分を委託しています。

2 残余容量

測定年月日	令和8年3月31日
残余容量	52,361 m ³

3 水質測定検査結果

採取月日		4月14日	5月19日	6月23日	7月15日								
測定結果が得られた月日		4月20日	5月25日	6月29日	7月21日								
地下水 A	水素イオン濃度	6.6	6.8	6.4	6.3								
	浮遊物質 (SS) (mg/L)	6.6	3.6	5.5	1.7								
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	0.6	0.3	0.4	0.8								
	塩化物イオン (mg/L)	11.9	10.9	11.9	14.1								
	電気伝導率 (mS/m)	22.3	21.4	19.7	18.8								
地下水 B	水素イオン濃度	7.5	6.8	6.5	6.6								
	浮遊物質 (SS) (mg/L)	0.5	0.2	0.2	0.2								
	生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/L)	0.5	0.8	0.2	0.8								
	塩化物イオン (mg/L)	10.9	9.9	10.9	12.1								
	電気伝導率 (mS/m)	20.8	19.6	22.5	22.0								
水質悪化の有無		無	無	無	無								
有の場合に措置を講じた年月日		-	-	-	-								
措置の内容		-	-	-	-								

※放流水については、平成24年1月17日以降は下水道投入となったため、以後放流水はありません(維持管理の対象外です)。

4 定期的な点検の状況

堰堤 (よう壁等)	点検月日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-								
	措置の内容	-	-	-	-								
しゃ水工 (遮水等)	点検月日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-								
	措置の内容	-	-	-	-								
調整池	点検月日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-								
	措置の内容	-	-	-	-								
浸出水処理施設 (処理設備等)	点検月日	4月30日	5月29日	6月30日	7月31日								
	異常の有無	無	無	無	無								
	有の場合に措置を講じた年月日	-	-	-	-								
	措置の内容	-	-	-	-								